

INTA

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación agropecuaria

Préstamo BID 2412 OC-AR

LPN INTA BID N° 16/2014: Construcción de la Obra AER Trevelin, Prov. Chubut

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Fecha: 20 de Octubre de 2014

Pregunta:

El lote correspondiente a la obra presenta un importante desnivel con respecto a las calles aledañas de modo que es imprescindible realizar un trabajo de relleno mucho mayor al contemplado en el presupuesto oficial.

Respuesta:

Se deberá considerar un mayor trabajo de relleno al contemplado en el presupuesto oficial. Se estima 600 m³ en total.

Pregunta:

El lote no cuenta con servicio de agua potable ni de gas natural, por lo que sería necesario realizar los nexos de infraestructura correspondientes. Dichas tareas no están contempladas en el presupuesto ni en los planos del proyecto.

Respuesta:


Se deberá realizar los nexos de todos los servicios de Infraestructura y contemplarlo en la oferta.

Ver los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares:

17.0.1- Proyecto y Aprobación de Documentación por el Ente Fiscalizador

17.1 Provisión de Agua Potable.

20.02 Proyecto y Aprobación Documentación de Gas.


LETICIA TAMBURO
GESTIÓN TÉCNICA
PROGRAMA INTA-BID