



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

INTA

**Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación agropecuaria
Préstamo BID 2412 OC-AR**

LPN INTA BID Obras N° 24/2012: Construcción de IPAF CUYO

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5

**Se han recibido consultas de un Licitante. Sus preguntas y las respectivas
respuestas se transcriben a continuación:**

Pregunta 1: Según plano PE3, estructura de techos, indica que en los pasillos la cubierta es de rollizos, y en el plano PA4, planta de techos, indica que en los pasillos va losa. ¿Cómo debe considerarse dicha cubierta?

Respuesta 1: En los pasillos el techo tiene estructura de rollizos.

Pregunta 2: El pliego hace referencia a la planilla de locales, la cual no encuentra en la documentación de la licitación, solicitamos dicha planilla.

Respuesta 2: En el Pliego se dice "según lo especifique o no la Planilla de Locales." (Punto 4.5 de la Especificaciones Técnicas, Sección VII). La respuesta es: NO HAY PLANILLA DE LOCALES.

Pregunta 3: Según plano PIS, en el cuadro de referencia, hay un icono que no lo especifica ¿qué estaría indicando la misma?


Respuesta 3: Cámara de video.

Pregunta 4: 9 -Rubro Carpintería de madera, ¿qué tipo de madera es la que se debe emplear?

Respuesta 4: Las puertas de madera son: marco de álamo; hoja con estructura de álamo y enchapado en placa MDF 5mm en ambas caras. El espesor de 5mm prevé detalles dibujados (calados 2mm) en las mismas. Todo pintado con fondo para madera y esmalte sintético brillante color blanco.

Pregunta 5: Solicitamos PC2, planta de infraestructura en archivo de autocad o indicar las dimensiones de la calle interna.

Respuesta 5: Se adjunta archivo ACAD en CD


LETICIA TAMBURO
GESTIÓN TÉCNICA
PROGRAMA INTA-BID